

攀枝花市住房和城乡建设局

攀枝花市住房和城乡建设局 关于对攀商·未来城项目重大事故隐患实施 挂牌督办的通知

东区住房和城乡建设局：

2023年9月19日上午，我局对东区攀商·未来城项目开展重大事故隐患专项排查整治2023行动督导检查时，发现该项目存在以下问题隐患：

一、现场实体方面

1. 未提供基坑工程专项施工方案；现场基坑放坡随意，部分区域垂直放坡；未提供基坑工程第三方检测记录。（重大事故隐患）

2. 脚手架工程中建筑主体未及时搭设外架。

3. 加工棚开关箱使用淘汰开关，保护零线串联不到位；存在使用380V漏电保护器搭接220V用电设备的情况；开关箱普遍破损老旧；作业面私拉乱接现象普遍。

4. 施工便道，急弯陡坡，且未硬化，极易造成安全事故。

5. 支模架立杆悬空多，水平拉杆漏设严重，未搭设安全通道。

6. 存在木工、钢筋工等直接指挥塔机的情况。
7. 钢筋调直存在露天加工现象，盘圆钢筋随意堆放在边坡上。
8. 毗邻幼儿园、公路区域未搭设防护措施。
9. 存在紧靠围挡大门堆放材料情况。
10. 现场文明施工差。

二、资料方面

1. 监理通知单未及时回复形成闭环。
2. 三级安全教育时长不足。
3. 未按规定以红头文件形式设立本单位安全生产管理机构，明确人员组成。
4. 未制定“迎大运保安全”、重大事故隐患专项排查整治、建筑起重机械安全专项整治相关方案。

三、现场照片（见附件）

按照《攀枝花市安全生产委员会办公室关于印发攀枝花市安全生产重大事故隐患挂牌督办制度的通知》（攀安办〔2018〕49号），我局决定对该项目实施挂牌督办。在挂牌督办期间，项目必须停工整改，编制切实有效的整改方案，整改前应对作业人员进行安全技术交底，整改期间应采取旁站、巡视等方式加强安全管理，确保不发生安全事故。

你局作为该项目的隐患整改责任单位，要严格督促项目落实各项整改措施，确保问题隐患整改到位，并对发现的违法违规问

题依法依规查处到位，并于9月28日前将相关落实情况（含问题整改情况和警示约谈、通报曝光、不良行为记录、违法行为查处、限制进入、行刑衔接等）通过正式报告上报我局。

攀枝花市住房和城乡建设局
2023年9月19日



（联系人：李董；电话：18281250910）